

филиал
ЗАО "Южная энергетическая компания"
г. Лермонтов

Паспорт инвестиционного проекта

«Модернизация линии электропередачи 6/0,4 кВ Л-643 ТП-104 Ф-2,4»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_YUEK_014

1. Описание проекта

1. Инвестиционный проект «Модернизация линии электропередачи 6/0,4 кВ Л-643 ТП-104 Ф-2,4» на 2024год, включает в себя модернизацию присоединений воздушных линий электропередач 6/0,4 кВ. Модернизация включает в себя замену провода АС на СИП, что обеспечит надежность и качество электроснабжения потребителей города Лермонтова в целях развития электрической сети (модернизации существующей электрической сети) ЗАО «ЮЭК».

2. Предпосылки реализации проекта

Реализация положений Генерального плана города Лермонтова.

3. Показатели инвестиционного проекта

Реализация инвестиционного проекта «Модернизация линии электропередачи 6/0,4 кВ Л-643 ТП-104 Ф-2,4» предусматривает модернизацию присоединений воздушных линий электропередач 6/0,4 кВ, в целях обеспечения улучшения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей города Лермонтова. Ввод мощностей проекта предусматривается в 2024году.

4. Затратная часть проекта

Затратная часть проекта составляет 5,694 млн. руб. с НДС

5. Источники финансирования проекта

Источник финансирования проекта – амортизация, прибыль.

6. Выводы

Инвестиционный проект «Модернизация линии электропередачи 6/0,4 кВ Л-643 ТП-104 Ф-2,4» путем улучшения и развития электрической сети (усиление существующих электрических сетей) ЗАО «ЮЭК» позволит обеспечить надежность и качество электроснабжения существующих потребителей города Лермонтова.

Приложения:

1. Схема сети электроснабжения г. Лермонтов
2. Карта-схема расположения предлагаемой к модернизации линии электропередачи 6/0,4 кВ Л-643 ТП-104 Ф-2,4.

Генеральный директор

А.С. Шапошников

Приложение 1

Выдержки из Генерального плана города Лермонтова (часть2)

5.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Настоящим проектом предусмотрено строительство новых жилых микрорайонов в южной части города (микрорайон «Южный»), восточнее проспекта Лермонтова (микрорайон «Центральный») и завершение строительства микрорайона «Бештау».

Необходимые территории для размещения нового жилищного строительства определены исходя из нормативной плотности жилого фонда 180 чел/га для микрорайонов «Южный», «Центральный», и (ТСН 30-312-2006. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края»).

Расчетная жилищная обеспеченность в части нового строительства для микрорайонов «Южный», и «Центральный» принята - 18м² общей площади на 1 человека.

Этажность жилых домов новых микрорайонов города - преимущественно 5 этажей. Застройка микрорайона «Бештау» ведется в настоящее время - смешанного типа: 2-3 этажные индивидуальные дома и 5-этажные многоквартирные дома вдоль улицы Матвиенко.

Всего для размещения нового жилищного строительства необходимо около 85 га территории.

Учитывая необходимость перспективного жилищного строительства, в проекте намечены резервные территории в северном направлении на период после 2030г.

5.9.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение города Лермонтова в настоящее время осуществляется от ТЭЦ, расположенной в промышленной зоне. Установленная мощность ТЭЦ составляет 22 МВт.

Резервным источником питания является трансформаторная подстанция 330/110/10 кВ «Машук» с двумя трансформаторами 200 мВА, входящая в систему ПАО «ФСК» - МЭС Юга, расположенная в микрорайоне «Энергетик».

Электроснабжение города осуществляется от 4-х подстанций ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11, расположенных в черте города. Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 6 кВ от 67 трансформаторных подстанций.

Намечаемые уровни развития городской инфраструктуры вызовут увеличение энергопотребления ориентировочно на 2870 кВт. Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор.

Перспективный план развития города Лермонтова предполагает строительство 6-ти новых трансформаторных подстанций. Источником покрытия новых электро-

нагрузок остается городская ТЭЦ через городские подстанции с учетом их расширения и реконструкции.

Кроме того, основное оборудование источников электроснабжения выработало свой эксплуатационный норматив: физически и морально устарело. В среднем износ оборудования составляет около 70%. Кабельные линии 6 кВ также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для стабильного электроснабжения потребителей города на напряжении 6кВ необходимо своевременно проводить реконструкцию и строить новые распределительные сети, распределительные пункты 6 кВ и трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ.